SHARVATHI BOREWELLS

No:15/A,PNM Complex 80 Feet Road, Ashwathnagara
, MSR Road, RMV 2nd Stage ,Bangalore 94

BOREWELL WORKSHEET

No: AEE.
To: Byatarayanapura Sub division
Site: HegadeNagar (Police Qtrs)

Sl.No	DESCRIPTION		FEET	REMARK	Ps.
1	Size of Borewell Drilled	6"			
2	Total Depth of Bore Well Drilled		1150'0"		
3	MS Casing Erected Heavy		207'0"		
4	1st source of water at depth		390'0"		
5	2nd source of water at depth		850'0"		
6	3rd source of water at depth		946'6"		
7	4th source of water at depth		1050'0"		
8	If any silt, boulders at depth		No -		
9	Nature of water		Good -		
10	Motor pump to used		Yes		
11	Any other remark		—		
12	Total yield of Bore well		2"		
13					
14					
15					
16					
17					

Pinta.

SHARVATHI BOREWELLS

No:15/A,PNM Complex 80 Feet Road, Ashwathnagara
, MSR Road, RMV 2nd Stage ,Bangalore 94

BOREWELL WORKSHEET

No: AEE
To: Byatarayanapura Sub-division.
Site: Police Quaters Hegade Nagar

Sl.No	DESCRIPTION		FEET	REMARK	Ps.
1	Size of Borewell Drilled	6"			
2	Total Depth of Bore Well Drilled	1150'0"			
3	MS Casing Erected Heavy		187'0"		
4	1st source of water at depth		195'0"		
5	2nd source of water at depth		–		
6	3rd source of water at depth		475'0"		
7	4th source of water at depth		890'0"		
8	If any silt, boulders at depth		–		
9	Nature of water		Sweet		
10	Motor pump to used		Yes		
11	Any other remark		–		
12	Total yield of Bore well		2½"		
13					
14					
15					
16					
17					

Putta

E9 NAGAWARA

Receipt Number 308975012900
Reciept Date 29-11-2018 15:29:44
Cash Counter BESCOM - E9 SDO Online
Cash Counter
Payor Account ID 3089750526
Person Name AEE BBMP
RR Number
Total Payment Rs8,610.00
Mode of pay Cash
Purpose Deposits
Non Revenue category2HMD-FEE

Eight Thousand Six HundredTen Rupees Onl
y

---------- THANK YOU ----------

E9 NAGAWARA

Receipt Number 308975003022
Reciept Date 24-11-2018 13:23:42
Cash Counter BESCOM - E9 SDO Online
Cash Counter
Payor Account ID 3089750526
Person Name AEE BBMP
RR Number
Total Payment Rs9.00
Mode of pay Cash
Purpose Non Revenue
Non Revenue categoryCGST-FEE

Nine Rupees Only

---------- THANK YOU ----------

E9 NAGAWARA

Receipt Number 308975007190

24-11-2018 13:23:42
Cash Counter BESCOM - E9 SDO Online
Cash Counter
Payor Account ID 3089750526
Person Name AEE BBMP
RR Number
Total Payment Rs100.00
Mode of pay Cash

..... ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವೇ ಕಳುಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ.)ರವರ ಕಛೇರಿ

..... ಉಪವಿಭಾಗ,

.....ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ದಿನಾಂಕ 24/11/18

ಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ

..... ದಿನಾಂಕದ 24/11/18 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ
ಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ..... ಅ.ಶ. 10HP ಕಿ.ವಾ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ.

: ಮೂರು ಫೇಸ್, 400 ವೋಲ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತ್ ಜಕಾತಿಯು ..... ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ಎ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಲ್.ಟಿ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.

ಅಂಪೇರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಮಿತಕ (ಲಿಮಿಟರ್)ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.

ಅಂಪೇರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅರ್ತ್ ಲೀಕೇಜ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರನ್ನು ಹಾಕಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ)

6X4 ಗಾತ್ರದ ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್: ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು

ಶಕ್ಕದ್ದು:
Refund 8610

ಪಡೆದ ಕಾರ್ಯಸಮಾಪನ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ವೈರಿಂಗ್
ಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನುಮತಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನೂ ಹಾಜರುಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

..... ರವರಿಂದ ಪಡೆದು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. (ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಹಾಕಿರಬೇಕು)

ತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕ
ತಿಂಗಳುಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೆ, ವಿದ್ಯುತ್
ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ.)

..... ಉಪವಿಭಾಗ

Bunny ..... ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಕ್ರ.ಸಂ.ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಎಂ.(ವಿ) :: ಸ.ಎಇ.(ತಾಂಗಿ) :

(ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವೇ ಕಳುಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ.)ರವರ ಕಛೇರಿ

C-7 ..... ಉಪವಿಭಾಗ,

BVP ..... ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ದಿನಾಂಕ 24/11/14

ಗೆ,

AEE BBMP
Ward No. 6
R T Nagar.

NY

ಮಾನ್ಯರೇ,

ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ

ಈ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ P-52 ದಿನಾಂಕದ 24/11/14 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಕೆಳಕಂಡ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ..... ಅ.ಶ. 10 HP ..... ಕಿ.ವಾ. ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ.

1. ವಿದ್ಯುತ್‌ನ್ನು ಒಂದು ಫೇಸ್, 230ವೋಲ್ಟ್ : ಮೂರು ಫೇಸ್, 400 ವೋಲ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಹಾಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಕಾತಿಯು ..... ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ನೀವು ..... ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ಎ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಲ್.ಟಿ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.
4. ನೀವು ..... ಅಂಪೇರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಮಿತಕ (ಲಿಮಿಟರ್)ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
5. ನೀವು ..... ಅಂಪೇರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅರ್ತ್ ಲೀಕೇಜ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರನ್ನು ಹಾಕಿಸತಕ್ಕದ್ದು. (30ma (ಮಿಲಿ ಅಂಪಿಯರ್) ಸೋರುವಿಕೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ)
6. ನಿಮಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 16 x 4 ..... ಗಾತ್ರದ ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್: ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹಾಕಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
7. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಶುಲ್ಕ: ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು:
   (ಅ) ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ರೂ. Refund 8610
   (ಆ) ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. .....
   (ಇ) ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ. .....
   (ಈ) ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. .....
8. ನೀವು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಪಡೆದ ಕಾರ್ಯಸಮಾಪನ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ವೈರಿಂಗ್ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನುಮತಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನೂ ಹಾಜರುಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
9. ನೀವು ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಪ್ಪಣೆ ಪತ್ರವನ್ನು ..... ರವರಿಂದ ಪಡೆದು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
10. ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. (ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಹಾಕಿರಬೇಕು)
11. ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗದ ಕೇಬಲ್‌ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದ ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳೂ ಈ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿಯು ತನ್ ತಾನೇ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ.)

C-7 ..... ಉಪವಿಭಾಗ

TAX INVOICE

(See Rule 46 of the Central Goods & Services Tax Rules, 2017)

Landis+Gyr Limited

ಲ್ಯಾಂಡಿಸ್+ಗೇರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

Landis+Gyr

R. O. Address :
No. 503, 1st Floor, 3rd Main,
50 Feet Road, Hanumanthnagar,
BENGALURU - 560050.
Ph.: 080-26678515

Branch Office Address :
O/o AEE (C, O&M), E-5 Sub-Division,
BESCOM, 3rd Block, HBR Layout,
BENGALURU - 560008.

Customer Name AEE BBMP.
Address WNo. 66. Hegade Nagar police Stion. B-lore.
GSTIN :

BILL No. **LRP/18/** 003036
DATE : 29/11/18 TIME 5-10 AM/PM
GSTIN : 29AAACV9922B1ZA

Sl. No.	Description of Goods / Services	Quantity (Nos.)	Rate per Pc Rs.	Value Amount Rs.	P.
	HSN Code : 90283010 Single / Three Phase Static Energy Meter Model : E150 / E250, 5-30 Amps Serial Nos. C.792010.	1	1666.67	1666	67

BESCOM DVN : E-9
W.O. No. E-65978 Date 29/11/18.
Total Invoice Value (In Words) : One Thousand Seven Hundred Thirty & 50 Paise only

CGST @ 9%	132	00
SGST @ 9%	132	00
GRAND TOTAL	1730	67

E.&O.E.

1st Copy Original : White
2nd Copy Duplicate : Pink
3rd Copy Triplicate : Yellow
4th Copy Extra : Blue

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-24

For **Landis+Gyr Limited**

Signature

ಕ
E9 NAGAWARA

Receipt Number 736626936057
Reciept Date 29-11-2018 15:29:44
Cash Counter BESCOM - E9 SDO Online
Cash Counter
Payor Account ID 7366269030
Person Name AEE BBMP
RR Number ಕ
Total Payment Rs8,610.00
Mode of pay Cash
Purpose Deposits
Non Revenue category2MMD-FEE

Eight Thousand Six HundredTen Rupees Onl
y

---------- THANK YOU ----------
ಕ

Reciept Date 23-11-2018 16:07:40
Cash Counter BESCOM - E9 SDO Online
Cash Counter
Payor Account ID 7366269030
Person Name AEE BBMP
RR Number ಕ
Total Payment Rs9.00
Mode of pay Cash
Purpose Non Revenue
Non Revenue categoryCGST-FEE

Nine Rupees Only

---------- THANK YOU ----------
ಕ
E9 NAGAWARA

Receipt Number 736626955480

23-11-2018 16:07:40
Cash Counter BESCOM - E9 SDO Online
Cash Counter
Payor Account ID 7366269030
Person Name AEE BBMP
RR Number ಕ
Total Payment Rs100.00
Mode of pay Cash
Purpose Non Revenue
Non Revenue categoryREG-FEE

One Hundred Rupees Only

..... ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವೇ ಕಳುಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ.)ರವರ ಕಛೇರಿ

..... ಉಪವಿಭಾಗ,

..... ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ದಿನಾಂಕ .....

ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ

..... ದಿನಾಂಕದ..... ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ವಯ ಈ ಮೂಲಕ
ಷ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ..... ಅ.ಶ. ..... ಕಿ.ವಾ.
ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ.

ೀಲ್ಟ್ : ಮೂರು ಫೇಸ್, 400 ವೋಲ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಜಕಾತಿಯು ..... ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
..... ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ಎ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಲ್.ಟಿ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.
..... ಅಂಪೇರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಮಿತಕ (ಲಿಮಿಟರ್)ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
..... ಅಂಪೇರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅರ್ತ್ ಲೀಕೇಜ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರನ್ನು ಹಾಕಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
ಮಿಕೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ)
..... ಗಾತ್ರದ ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್: ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು

ಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
ರೂ. .....

.....

.....

.....

ದಾರರಿಂದ ಪಡೆದ ಕಾರ್ಯಸಮಾಪನ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ವೈರಿಂಗ್
ಗೆ ನೀವು ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನುಮತಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನೂ ಹಾಜರುಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
ನ್ನ ..... ರವರಿಂದ ಪಡೆದು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಪ್ಪಂದದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. (ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಹಾಕಿರಬೇಕು)
ಕೆ ಆದ ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕ
ದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೆ, ವಿದ್ಯುತ್
ಕ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ.)

..... ಉಪವಿಭಾಗ

Bangalore ..... ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಕ್ರಸಂ.ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಎಂ.(ವಿ) :: ಸ.ಎಂ.(ತಾಂ) :

(ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವೇ ಕಳುಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ.)ರವರ ಕಛೇರಿ

..... ಉಪವಿಭಾಗ,

..... ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

24/11/14

ದಿನಾಂಕ .....

NS

ಗೆ, AEE BBMP

Police quarters

PKH Nagar.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ

ಈ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ..... ದಿನಾಂಕದ..... ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖಾನ್ವಯ ಈ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಕೆಳಕಂಡ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ..... ಅ.ಶ. ..... ಕಿ.ವಾ. ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ.

1. ವಿದ್ಯುತ್‌ನ್ನು ಒಂದು ಫೇಸ್, 230ವೋಲ್ಟ್ : ಮೂರು ಫೇಸ್, 400 ವೋಲ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (LT6) ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಹಾಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಕಾತಿಯು ..... ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ನೀವು ..... ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ಎ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಲ್.ಟಿ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.
4. ನೀವು ..... ಅಂಪೇರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಮಿತಕ (ಲಿಮಿಟರ್)ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
5. ನೀವು ..... ಅಂಪೇರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅರ್ತ್ ಲೀಕೇಜ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರನ್ನು ಹಾಕಿಸತಕ್ಕದ್ದು. (30ma (ಮಿಲಿ ಅಂಪಿಯರ್) ಸೋರುವಿಕೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ) 16X4
6. ನಿಮಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ..... ಗಾತ್ರದ ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್: ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹಾಕಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
7. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಶುಲ್ಕ: ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು: Amount 8610
   (ಅ) ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ರೂ. .....
   (ಆ) ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. .....
   (ಇ) ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ. .....
   (ಈ) ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. .....
8. ನೀವು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಪಡೆದ ಕಾರ್ಯಸಮಾಪನ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ವೈರಿಂಗ್ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನುಮತಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನೂ ಹಾಜರುಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
9. ನೀವು ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಪ್ಪಣೆ ಪತ್ರವನ್ನು ..... ರವರಿಂದ ಪಡೆದು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
10. ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. (ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಹಾಕಿರಬೇಕು)
11. ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗದ ಕೇಬಲ್‌ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದ ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳೂ ಈ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿಯು ತನ್ ತಾನೇ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-24

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ.)

E-9 ..... ಉಪವಿಭಾಗ

TAX INVOICE

(See Rule 46 of the Central Goods & Services Tax Rules, 2017)

Landis+Gyr Limited

ಲ್ಯಾಂಡಿಸ್+ಗೇರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

Landis+Gyr

R. O. Address :
No. 503, 1st Floor, 3rd Main,
50 Feet Road, Hanumanthnagar,
BENGALURU - 560050.
Ph.: 080-26678515

Branch Office Address :
O/o AEE (C, O&M), E-5 Sub-Division,
BESCOM, 3rd Block, HBR Layout,
BENGALURU - 560008.

Customer Name AEE BBMP.

Address WNO. 6. Hegade Nagar. police. Stion. B-lore.

GSTIN :

BILL No. LRP/18/ 003035

DATE 29/11/18. TIME 5-05 AM/PM

GSTIN : 29AAACV9922B1ZA

Sl. No.	Description of Goods / Services	Quantity (Nos.)	Rate per Pc Rs.	Value Amount Rs.	P.
	HSN Code : 90283010 ~~Single~~ / Three Phase Static Energy Meter Model : E150 / E250, 5-30 Amps Serial Nos. C792007	1	1666.67	1666	67
			CGST @ 9%	132	00
			SGST @ 9%	132	00
			GRAND TOTAL	1730	67

BESCOM DVN : F-9

W.O. No. F-65977 Date 29/11/18

Total Invoice Value (In Words) One Thousand Se Hundred Thirty & 67 Paise only

E.&O.E.

1st Copy Original : White
2nd Copy Duplicate : Pink
3rd Copy Triplicate : Yellow
4th Copy Extra : Blue

For Landis+Gyr Limited

Signature

WATER WELLS

Specialist in : Ground Water Exploration, Development, Management and Rejuvenation

GEOLOGICAL - GEOHYDROLOGICAL - GEOPHYSICAL REPORT

V. APRAMEYA MURTHY, B.Sc (HONS), M.Sc
Ex-Officio RDPR, Department
744, 7th A Cross, A Sector
Yelahanka New Town, Bangalore - 560 064.

MOB : 94484 19262
RES : 080-28561744

Date : 29-11-18

1. Name :	Assistant Executive Engineer Byatarayanapura Sub Division BBMP,	
2. Address : Survey No.: Heggadenagar	Taluk : Bangalore Dist : Bangalore	
3. Topography of the area.	Elevated plain.	
4. Geology of the area.	Gnissic	
5. Geohydrological condition of the area	Modarate	
6. Survey conducted for	A. Type of Area	Agriland / Site / Layout /
	B. Purpose	Irrigation / Domestic / Water Supply
7. Method of Survey Employed :	Geological - Geophysical - Geohydrological	
8. RECOMMENDATION	A. Type of well	$6\frac{1}{2}$" Dia Bore Well
	B. Location	
	C. Depth	1200 ft
	D. Probable casing	140 to 160 ft
9. YIELD EXPECTED*	2"	
10. SPECIAL RECOMMENDATION IF ANY	Outer P.V.C. Casing is Required	

*Conditions Apply.

For WATER WELLS

Geologist

WATER WELLS

Specialist in : Ground Water Exploration, Development, Management and Rejuvenation

GEOLOGICAL - GEOHYDROLOGICAL - GEOPHYSICAL REPORT

V. APRAMEYA MURTHY, B.Sc (HONS), M.Sc
Ex-Officio RDPR, Department
744, 7th A Cross, A Sector
Yelahanka New Town, Bangalore - 560 064.

MOB : 94484 19262
RES : 080-28561744

Date : 28/11-18

1. Name :	Assistant Executive Engineer Byatarayanapura Sub Division BBMP	
2. Address : Survey No.:	Heggade Nagar Police Qrs.	Taluk : Bangalore Dist : Bangalore
3. Topography of the area.		Elevated Terrain
4. Geology of the area.		Gnissic
5. Geohydrological condition of the area		Modarate
6. Survey conducted for	A. Type of Area	Agriland / Site / Layout /
	B. Purpose	Irrigation / Domestic / Water Supply
7. Method of Survey Employed :		Geological - Geophysical - Geohydrological
8. RECOMMENDATION	A. Type of well	6 1/2" Dia Bore Well
	B. Location	
	C. Depth	1300ft
	D. Probable casing	160 to 180ft
9. YIELD EXPECTED*		2"
10. SPECIAL RECOMMENDATION IF ANY		Outer P.V.C. Casing may Require

*Conditions Apply.

For WATER WELLS

Geologist